



## ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH

ul. Grodzka 12; 20-112 Lublin  
tel. (081) 53-712-00; fax (081) 53-712-01

Lublin, 10.09.2012 r.

Odpowiadając na pytanie Oferenta z dnia 07.09.2012 r. dotyczące zmiany rodzaju konstrukcji elementów urządzeń Placu Zabaw przy ul. Maszynowej 4 / Hutniczej 8 wyjaśniamy:

### **Pytanie oferenta:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie drewnianych urządzeń zabawowych z drewna litego bezrdzeniowego na kantówce 10cm x 10cm o zaoblonych kantach? Przedstawione rozwiązanie jest równoważne pod względem jakościowym i użytkowym do podanego w projekcie.

### **Odpowiedź:**

Nie

### **Uzasadnienie:**

Dostarczone i zamontowane urządzenia muszą być zgodne z dokumentacją projektową (w części opisowej i graficznej) oraz Specyfikacją Techniczną.

### **Uszczegółowienie specyfikacji:**

- wszystkie elementy drewniane nośne, (konstrukcyjne) pionowe – drewno bezrdzeniowe, sosnowe, tłoczone cylindrycznie fi 12 cm,
- element nośny (poziomy) huśtawki podwójnej – drewno jw. fi 14 cm
- pozostałe elementy w zależności od rodzaju i wyposażenia urządzenia – fi 6-10 cm
- wykończenia powierzchni drewnianych, zabezpieczenie okuć i łączeń wg PN EN 1176,
- impregnacja próżniowo - ciśnieniowo środkami bezchromowymi, kolor drewnochronu uzgodnić przed montażem z Zamawiającym.