podwórze posesji





działka nr 64 obręb 7 – ul. Lubartowska 38 w Lublinie

LEGENDA:

1a – gazomierz miechowy G4 w wentylowanej szafce, rozstaw króćców 130mm, dla lokalu nr 16 z kurkiem odcinający ø25 [mm]
1b – gazomierz miechowy G4 w wentylowanej szafce, rozstaw króćców 130mm, dla lokalu nr 17 z kurkiem odcinający ø25 [mm]
2 – kurek odcinający ø15 [mm]
3 – kuchenka gazowa 4–palnikowa z piekarnikiem
R.O. rura ochronna
T – trójnik 25/20/20 – odgałęzienie zadeklowane (przyszłościowa rozbudowa instal. wew. w lokalu)

INSTALACJA GAZOWA m.16 i m.17

Uwagi:

– w miejscu projektownych szafek z gazomierzami dla lok. m 16 i 17 oraz wentylacji m.11 na półpiętrze klatki schodowej występuje drewniana szafka, którą należy zdemontować
– kanał wentylacji kuchni m.17 rura typ spiro ø150 w zabudowie z płyt GKFI zakończyć kratką
– opinia kominiarska dla lok. m 16 nr 13164 z 22.06.2015r
– opinia kominiarska dla lok. m 17 nr 13165 z 22.06.2015r

POZIOM IV PIĘTRO

klatka nr 1 – budynek główny

PRACOWNIA PROJEKTOWA
sanit. system. projekt
inż. Agata Stankiewicz
20-127 Lublin ul.Wileczných 4/45
tel. 691-161-797 e-mail: agata.stankiewicz@interia.eu

Zamawiający:	Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie ul. Grodzka 12		
Obiekt:	Lokale mieszkalne przy ul. Lubartowskiej 38 w Lublinie		
Rysunek:	Instalacja gazowa m. 16 i 17	Data:	czerwiec 2015
Projektował:	inż. Hanna Gwiazda upr. bud. nr 1319/Lb/91	Skala:	1:50
Asystent:	mgr inż. Agata Stankiewicz	Rys nr:	4