



W1 - W3 - WZMOCNIENIE ZARYSOWAŃ WG RYS. K/7

UWAGI:

- OPARCIE BELEK NA PODUSZKACH BETONOWYCH 25x20 cm NA GŁĘBOKOŚĆ MIN. 30 cm.
- SPRAWDZIĆ STAN MURÓW POD KAŻDĄ BELKĄ. MURY OSŁABIONE LUB ISTNIEJĄCE KANAŁY PRZEMUROWAĆ NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ MURU I SZEROKOŚĆ MIN. 50 cm.
- WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE.

Ilość płyt WPS - 20 szt.  
Wylewki uzupełniające - szerokości 30 cm (0,42m )

Temat			Data
PROJEKT REMONTU LOKALU UŻYTKOWEGO I MIESZKALNEGO NR 7, W BUDYNKU PRZY UL. RYNEK 14 W LUBLINIE			
Tytuł rysunku		UKŁAD ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PARTERU	
Branża	konstrukcja	Podpis	Skala
Projektant:	mgr inż. TERESA TATAR upr. bud. nr 26181/Lb/74		1:50
Sprawdzający:	mgr inż. ANDRZEJ RAPA upr. bud. nr 27631/Lb/94		Nr rys. <b>K/1</b>