

<b>Z. JK LUBLIN WPŁYNĘŁO</b>	
Dnia 2019 -02- 20	
L.dz. 1548	zał.... podpis

*Przebieg*

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie  
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin  
tel. 81 445 21 00, faks 81 445 21 33

**Gazownia w Lublinie**  
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin  
tel. 81 445 21 02  
gazownia.lublin@psgaz.pl

**ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI  
KOMUNALNYCH W LUBLINIE**

ul. Grodzka 12  
20-112 Lublin

*T  
21.02.19  
[Signature]*

Lublin, 14.02.2019

Wasz znak:

Nasz znak: PSGLU.0074.501. **848491/19.3.19**

Dot.: Warunków przyłączenia instalacji gazowej budynku **wielorodzinnego** w miejscowości **Lublin, ul. Lubomelska 5, dz. 6/4** do sieci gazowej PSG Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Gazownia w Lublinie ul. Diamentowa 15, przesyła wydane warunki nr 606GAZ/WP1/116/19.

Informujemy, że wszelkie dalsze kroki dotyczące przyłączenia (łącznie z opracowaniem dokumentacji projektowej) muszą być poprzedzone zawarciem umowy o przyłączenie.

Termin przyłączenia podany w umowie wynosi **do 6 miesięcy od daty podpisania umowy z wyłączeniem okresu zimowego** i z zastrzeżeniem wymogu rozpoczęcia odbioru gazu w ciągu 90 dni po zrealizowaniu inwestycji.

Osoba prowadząca sprawę: Katarzyna Kasprzak, tel. 81 44 52 147.

Z poważaniem

**ZASTĘPCA MEROWNIKA  
Gazownia w Lublinie**

*[Signature]*  
Miroslaw Struski

Załączniki:

- warunki przyłączenia nr 606GAZ/WP1/116/19 - 1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie  
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin  
tel.: 81 445 21 00 faks: 81 445 21 33

**Gazownia w Lublinie**  
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin  
tel.: 81 445 21 02 faks: 81 445 21 06

**ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI  
KOMUNALNYCH W LUBLINIE**  
ul. Grodzka 12  
20-112 Lublin

Nasz znak: PSG6IV / 606GAZ / 62 / 1 / 848491/19 / 2 / 19  
Numer dokumentu: 606GAZ/WP1/116/19

Lublin, 14.02.2019 r.

## WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ

**Przewidywany pobór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości nie większej niż 10 m<sup>3</sup>/h**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11.02.2019 r., w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158 z p.zm.), wydaje się następujące Warunki przyłączenia do sieci gazowej:

- Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
- Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu (Punkt wyjścia z systemu gazowego): budynek wielorodzinny, **Lublin, ul. Lubomelska 5, dz. 6/4**, gmina: Lublin.
- Cel wykorzystania paliwa gazowego:
  - Przygotowanie posiłków
- Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej:

Urządzenie	Moc urządzenia [kW]	Liczba urządzeń [szt.]	Moc urządzeń [kW]
Kuchnia gazowa	14	7	98
Łączna moc [kW]			98

- Dostawa i odbiór paliwa gazowego:
  - Moc przyłączeniowa: 7 [m<sup>3</sup>/h];
  - Roczny odbiór paliwa gazowego: 3000 [m<sup>3</sup>/rok] / 32917 [kWh/rok].
- Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej:
  - Gazociąg niskiego ciśnienia;
  - Materiał polietylen SDR 11 PE 80, dn 160 [mm];
  - Lokalizacja: Lublin, ul. Lubomelska.
- Ciśnienie paliwa gazowego:
  - w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa]
  - w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa].
- Zakres i parametry techniczne budowy przyłącza (odcinka od gazociągu zasilającego do kurka głównego) służącego do przyłączenia instalacji gazowej znajdującej się w obiekcie Klienta:  
Liczba przyłączy: 1 szt.

Ciśnienie	Moc przyłączeniowa	Materiał-rodzaj, typ, typoszereg,	Średnica [mm]	Długość [m]	Granica własności sieci i jej lokalizacja
niskie	7	SDR11 PE100RC	dn 63	24	kurek główny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociągu, zlokalizowany: <b>na budynku</b>

- 8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczące budowy przyłącza gazowego: -brak uwag- nie dotyczy.

dystribucyjnej, które dotyczą obszaru pokrywającego się terytorialnie w całości lub części, PSG sp. z o.o. zawiera Umowy o przyłączenie do sieci z uwzględnieniem kolejności wpływu jednostronnie podpisanych przez Wnioskodawcę projektów Umów o przyłączenie, w miarę istniejących warunków technicznych w szczególności wolnych przepustowości technicznych systemu dystrybucyjnego.

24.6. Zawarcie Umowy o przyłączenie podtrzymuje ważność Warunków przyłączenia.

24.7. Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie oraz wzór Umowy o przyłączenie udostępniany jest na stronie internetowej PSG sp. z o.o. - [www.psgaz.pl](http://www.psgaz.pl).

24.8. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przyłączenia informacje:

#### PRZEDSIĘBIORSTWO GAZOWNICZE

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
Gazownia w Lublinie

Mirosław Struski

Opracował(a): Katarzyna Kasprzak

0074.501.135.19

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (81) 44-52-147 (776 + 147)

Data odbioru lub wysłania do Klienta: .....

Potwierdzam odbiór niniejszych Warunków przyłączenia do sieci gazowej

.....  
(miejscowość, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymują:

1. Klient
2. OKDZ/Gazownia a/a.