



OZNACZENIA:

- Ø20 Przewody gazowe projektowane stalowe, bez szwu spawane, wg PN-80/H-74219.
- Rura ochronna stalowa na przewodzie gazowym przy przejściu przez przegrody budowlane wg BN-82/8976-50.
- SG Projektowana szafka gazowa natynkowa 60x900x25cm na dwa gazomierze G4 dla mieszkań nr M4 i M6. Przed gazomierzem zamontować kurek gazowy odcinający DN25. Gazomierz podłogowy czy do instalacji gazowej w sposób zawiasowy eliminujący naprężenia na końcach przyłaczonych przy gazomierzu. Alternatywnie zastosować monozłacz pod gazomierz o rozstawie końców L=130mm, dla gazomierza typu G4.
- KG4P+PG Projektowana kuchenka gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem gazowym

UWAGA:
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej EI wymagana dla tych elementów.

PRACOWNIA PROJEKTOWA-RYSZARD JABŁO SKI W LUBLINIE				
Obiekt	REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO Z LOKALEM U YTKOWYM			Stadium PB
Adres	LUBLIN UL. LUBOMELSKA 5 DZ. NR 6/4			Data IV.2019
Inwestor	GMINA-MIASTO LUBLIN			
Tytuł rys.	INSTALACJA GAZOWA RZUT II PI TRA			
Projektował	mgr in . ANNA MAZUR UPR. NR LUB/0124/PWOS/04	SPECJALNO SANITARNA		Skala 1:50
Sprawił	in . FELIKS DRAGAN UPR. NR 2369/Lb/74	SPECJALNO SANITARNA		Nr rys. 4