


Lublin, dn. 2016-01-20

L. dz. 317/RM/SO/2016



Zarząd Nieruchomości Komunalnych
20-112 Lublin
ul. Grodzka 12

27.01.16
Pras

Dotyczy: zabezpieczenia linii kablowych

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.01.2016 PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin Rejon Energetyczny Lublin-Miasto informuje, że w związku z projektowaną przebudową muru oporowego i placu przy ul. Głębokiej 8 w Lublinie istniejące linie kablowe SN i nN podlegają zabezpieczeniu rurami osłonowymi PSØ160 (kable SN) i PSØ110 (kable nN). Całość prac wykonać zgodnie z PN-76/E-05125, a fakt odkrycia przedmiotowych kabli należy zgłosić w RE Lublin-Miasto.

W przypadku braku możliwości zabezpieczenia kabli zgodnie z podaną normą należy wybudować nowe odcinki kabli po istniejących trasach i zmuflować z kablami istniejącymi.

Całość prac należy prowadzić w uzgodnieniu i pod nadzorem RE Lublin-Miasto, zgodnie ze standardami technicznymi w budownictwie sieciowym i specyfikacjami obowiązującymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin.

Wykonane zabezpieczenia podlegają odbiorowi technicznemu przez RE Lublin-Miasto.

Z poważaniem

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Lublin
Rejon Energetyczny Lublin-Miasto
Z-ca Dyrektora
Krzysztof Kiełpka

Do wiadomości:

1. Adresat
2. RE1/RM

