



OZNACZENIA

- ZWÓD POZIOMY - WG OPISU
- UZIOM PIONOWY - WG OPISU
- POŁĄCZENIE SPAWANE
- POŁĄCZENIE SKRĘCANE
- ZŁĄCZE KONTROLNE W OBUDOWIE
- IGLICA ODGROMOWA

UWAGI:

- INSTALACJE ODGROMOWĄ I UZIEMIAJĄCĄ WYKONAĆ ZGODNIE Z PN-EN 62305-3:2009; PN-EN 62305-4:2009
- DO INSTALACJI ODGROMOWEJ PRZYŁĄCZYĆ WSZYSTKIE METALOWE ELEMENTY DACHU
- JAKO ZWODY ZASTOSOWAĆ ZWODY POZIOME NISKIE DFeZn8mm NA UCHWYTACH KLEJONYCH
- W MIEJSCU ŁĄCZENIA RÓŻNYCH MATERIAŁÓW NP. ŻELAZO-MIEDŹ STOSOWAĆ PRZEKŁADKI BIMETALICZNE
- WSZYSTKIE ŁĄCZENIA ŚRUBOWE ZABEZPIECZYĆ PRZED KOROZJĄ
- OPORNOŚĆ UZIEMIENIA INSTALACJI ODGROMOWEJ R ≤ 10Ω
- PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE WYKONAĆ Z DFeZn8mm UKŁADANEGO W RURACH NP. SRS-G W ZATYNKOWANYCH BRUZZDACH POD WYKOŃCZENIEM ELEWACJI BUDYNKU
- ZŁĄCZA KONTROLNE W OBUDOWIE Z TWORZYW SZTUCZNYCH ZLICOWANEJ Z ELEWACJĄ

Plan instalacji odgromowej-rzut dachu

| | | | |
|---|--|-----------------------|---------------|
| BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO | | | |
| RYSUJEK | RZUT DACHU | | |
| OBJEKT | REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WNĘTRZOWYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. PROBOSTWO 3 W LUBLINIE | | |
| INWESTOR | GMINA LUBLIN PLAC WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 1; 20-109 LUBLIN | | |
| FUNKCJA | IMIE I NAZWISKO | NUMER UPRAWNIEN | PODPIS |
| PROJEKTANT | INŻ. M. ŻEJMO | 937/LB/75 1848/LB/92 | |
| ASYSTENT | MGR INŻ. P. GRUDZIŃSKA | 1509/99/U | |
| SPRAWDZIL | MGR INŻ. J. DZIUBEWSKI | 1017/LB/79 1852/LB/92 | |
| ZLECENIE NR 1314/18 | | | DATA 03.2018 |
| SKALA 1/100 | | | NR RYSUNKU 8. |