

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont budynku mieszkalnego przy ul. Probostwo 3 w Lublinie

Instalacja wentylacji

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza poprzez ożywienie gospodarcze obszaru za pomocą zintegrowanej poprawy zarządzania zasobem komunalnym, działań społecznych i poprawy stanu zabudowy zabytkowej

INWESTOR : Gmina Lublin
ADRES : Plac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin

DATA OPRACOWANIA : marzec 2018r.

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Instalacja wentylacji - Remont budynku mieszkalnego przy ul. Probostwo 3 w Lublinie			
1	Nawiew do pom. lokali mieszkalnych	1	1
2	Wywiew z pom. lokali mieszkalnych	2	7
3	Automatyka sterująca do nasad kominowych VBP	8	8

L p.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Instalacja wentylacji - Remont budynku mieszkalnego przy ul. Probostwo 3 w Lublinie						
1			Nawiew do pom. lokali mieszkalnych			
1	KNR 2-17 0156-01	ST-W	Dostarczenie i montaż wraz z wykonaniem otworów montażowych nawiewników okiennych z funkcją higrosterowania EXR i wytlumieniem akustycznym wyposażonych w łącznik i okap o wym. 423x59x54 mm	szt.		
			24	szt.	24,00	
					RAZEM	24,00
2			Wywiew z pom. lokali mieszkalnych			
2	KNR 2-17 0208-01	ST-W	Dostarczenie i montaż nasad wentylacyjnych kominowych niskociśnieniowych VBP	szt.		
			8	szt.	8,00	
					RAZEM	8,00
3	KNR 2-17 0131-02	ST-W	Dostarczenie i montaż króćców przyłączeniowych KPV do nasady kominowej VBP o śr. 200mm	szt.		
			8	szt.	8,00	
					RAZEM	8,00
4	KNR 2-17 0213-01	ST-W	Dostarczenie i montaż na istniejących kominach skrzynek rozprężnych do podłączenia nasad kominowych VBP (skrzynki z blachy stalowej ocynkowanej zaizolowane od wewnątrz termicznie i akustycznie wełną min. gr. 5 cm o wymiarach zależnych od wielkości obsługiwanego kominu)	szt.		
			6	szt.	6,00	
					RAZEM	6,00
5	KNR 2-17 0140-01	ST-W	Dostarczenie i montaż kratki wyciągowych higrosterowanych GHL o śr. 125 mm	szt.		
			9*2	szt.	18,00	
					RAZEM	18,00
6	KNR 2-17 0123-02	ST-W	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 55 % - 125 mm	m ²		
			< M1 > 3,00		3,00	
			< M2 > 2,00		2,00	
			< M2A > 4,00		4,00	
			< M3 > 6,50		6,50	
			< M4 > 5,50		5,50	
			< M5 > 2,00		2,00	
			< M6 > 8,00		8,00	
			< M7 > 6,50		6,50	
			< M8 > 8,00		8,00	
			A (obliczenia pomocnicze)		=====	
					45,50	
			< 45,50*3,14*0,125 > 18,00	m ²	18,00	
					RAZEM	18,00
7	KNR 9-16 0109-01	ST-W	Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową gr. 20 mm - udział kształtek do 55%; średnica kanałów do 200 mm	m ²		
			poz.6	m ²	18,00	
					RAZEM	18,00
3			Automatyka sterująca do nasad kominowych VBP			
8	KNR 13-14 0802-01	ST-W	Automatyka sterująca do nasad kominowych VBP - dostarczenie i montaż skrzynek sterowniczo-sygnalizacyjnych	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00