



Zarząd  
Nieruchomości  
Komunalnych  
w Lublinie

## Dział Inwestycji i Remontów

ul. Grodzka 12, 20-112 Lublin, tel.:+48-81-537-12-34, fax.:+48-81-537-12-01  
e-mail: znk@znk-lublin.pl , ePUAP: /znk\_lublin/SkrytkaESP , [www.znk-lublin.pl](http://www.znk-lublin.pl)

P/PE/2024/01

Lublin, dnia 13.05.2024 r.

# ZAPYTANIA

## ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA BUDOWIE TRZECH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH W LUBLINIE

Zarząd Nieruchomości Komunalnych informuje, że w dniu 08.05.2024 r. wpłynęło zapytanie od wykonawcy dotyczące w/w przetargu:

„1. Czy zaprojektowane przeciwpożarowe wyłączniki PWP mają posiadać certyfikat CNBOP zgodnie z aktualnymi przepisami, wg. zamieszczonej dokumentacji np Budynek nr 1 rys E18 E 19 oraz E 31 E 32, nie ma informacji o wymogu zastosowania PWP z certyfikatem CNBOP, jest to zwykłe złącze z rozłącznikiem i wyzwalaczem napięciowym bez certyfikatu CNBOP. Dodatkowo proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o schematy połączeń sterowania przycisków PWP, zamieszczone schematy mają blokowy bez szczegółów technicznych.”

### ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z opisem na rys. E-19 (dla budynku nr 1) aparaty składające się na wyłącznik prądu powinny posiadać krajową ocenę techniczną CNBOP. Pozostałe budynki analogicznie.

Schemat zasilania przycisku PWP zgodnie ze schematem rozdzielni administracyjnej RA.

~~Zm. Dyrektora ZNK  
Z-ca DYREKTORA  
ds. Technicznych~~

mjr inż. Piotr Samolej